

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС (№ 57/01/2026/PED)

- Обладнання, що працює під тиском: **Вентилі запірні фігура 208, 213, 215, 217**
- Найменування та адреса виробника: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)**  
Виробничий майданчик:  
**ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec**
- Відповідальність за декларацію відповідності несе виключно виробник.**
- Об'єкт декларації:

ФІГУРА	МАТЕРІАЛ КОРПУСУ		НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР DN	НОМІНАЛЬНИЙ ТИСК PN [бар]		ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
208	G	A105	32 + 50		40	Модуль H
					100	
					Клас 150	
					клас 300	
					клас 600	
213	G	A105	32 + 50	8	клас 800	
215	G	P245GH	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	
	Q	13CrMo4-5	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	
217	G	P245GH	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	
	Q	13CrMo4-5	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	


Вентилі DN≤25 підпадають під дію Директиви 2014/68/UE ст. 4 п. 3 та не можуть бути відзначені маркуванням CE.

для газів 1 і 2 групи та рідин 1 і 2 групи

- Об'єкт цієї декларації, описаний вище, відповідає належним вимогам гармонізаційного законодавства ЕС: **Директива 2014/68/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 15 травня 2014 року про оптимізацію законодавства держав-членів, щодо надання дозволу на використання на ринку обладнання, що працює під тиском.**
- Посилання на відповідні стандарти чи технічні характеристики:
  - застосовані гармонізовані стандарти: **EN-19, EN-1515-4, EN-1092-1, EN-10213, EN-10222-2, EN-13709, EN-16668, EN-12266-1, EN-12516-1, EN-12516-2,**
  - також застосовані інші стандарти: **PN-W-74017, EN 558**
- Найменування, адреса та номер уповноваженого органу, який провів оцінку відповідності, а також номер сертифікату: **LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, The Netherlands.** Номер виданого сертифікату: **0343/ROT/PED/KAT2000556/1**
- Додаткова інформація:  
ідентифікаційний номер:

# CE 0343

Від імені виробника підписався(-лась):  
Сцинавка-Середня, 04.04.2026



Директор зі стратегії та розвитку  
Robert Wojtynek

